



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Milano

# ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 15146-009913-09

Validità fino al 13-09-2019

## ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA




### Specifiche dell'immobile | Dati generali

Comune: <b>Milano (Milano)</b>	Zona climatica: <b>E</b>
Indirizzo: <b>Via Broni,28</b>	Gradi Giorno: <b>2404</b>
Foglio - particella - sub.: <b>Foglio 582; Part. 277; Sub. dal n.1 al n.42- n.701</b>	
Nome intestatario: <b>Studio Concas "amm.re protempore"</b>	
Oggetto dell'intervento: <b>certificazione edificio</b>	Volume lordo riscaldato: <b>15256</b> m <sup>3</sup>
Destinazione d'uso: <b>E.1(1,2)</b>	Superficie utile riscaldata: <b>4460</b> m <sup>2</sup>
Anno di costruzione: <b>1974</b>	Trasmittanza media involucro: <b>1,08</b> W/m <sup>2</sup> K
Progettista:	Trasmittanza media copertura: <b>1,95</b> W/m <sup>2</sup> K
Direttore Lavori:	Trasmittanza media basamento: <b>1,73</b> W/m <sup>2</sup> K
Costruttore:	Trasmittanza media serramenti: <b>5,33</b> W/m <sup>2</sup> K
Soggetto certificatore (n.): <b>Per.Ind.Pio Cacciavillani (1977)</b>	Tipologia impianto riscaldamento: <b>Gen. multistadio/modulante</b>
	Vettore energetico: <b>Metano</b>

### Principali indicatori di prestazione energetica | Classe energetica | zona climatica



### Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2</sub> eq



### Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			X
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			X
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			X
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione		X	
	Installazione impianto solare termico		X	

**Note** priorità :1) cappotto - 2) caldaia condensazione - 3) pompa calore per sanitario

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

**Comune di Milano**  
**COMUNE DI MILANO**  
**SPORT. UNICO EDILIZI**  
 PG 731356/2009  
 CACCIAVILLANI PIO  
 Del 01/10/2009  
 (S) UCREDIL  
 01/10/2009

Punti Energia Scrl  
 I. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040  
 e-mail: info@cened.it  
 web: www.cened.it



RICEVUTA  
**CATASTO ENERGETICO**

---

Milano, 13 Settembre 2009

Con la presente si attesta che PIO CACCIAVILLANI,  
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.  
**1514600991309**  
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.  
L'attestato ha validità fino al 13/09/2019.

Cestec Spa  
Organismo di accreditamento

