



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Milano

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 15146-001825-09

Validità fino al 23/03/2019

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Specifiche dell'immobile

Comune: **Milano (Milano)**
 Indirizzo: **Via capinera 2, 4**
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 464; Part. 20; Sub.**
 Nome intestatario: **Condominio INACASACREDIT**
 Oggetto dell'intervento:
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**
 Anno di costruzione: **1957**
 Progettista:
 Direttore Lavori:
 Costruttore:
 Soggetto certificatore (n.): **Diego Tedoldi (3142)**

Dati generali


Zona climatica: **E**
 Gradi Giorno: **2404**
 Volume lordo riscaldato: **2955,68** m³
 Superficie utile riscaldata: **814,32** m²
 Trasmittanza media involucro: **1,32** W/m²K
 Trasmittanza media copertura: **0,28** W/m²K
 Trasmittanza media basamento: **0,4** W/m²K
 Trasmittanza media serramenti: **5,34** W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**
 Vettore energetico: **Metano**

Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_n: **201,1** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_n: **142,1** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_c: **24,5** kWh/m²a
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_{sc}: **0** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_t: **201,1** kWh/m²a
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{FER}: **0** kWh/m²a

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali	X		
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura	X		
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			X
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			X
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			X
	Adeguamento del sistema di distribuzione	X		
	Adeguamento del sistema di regolazione		X	
	Installazione impianto solare termico			

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Milano

COMUNE DI MILANO
 SPORT. UNICO EDILIZI
 PG 916866/2008
 TEDOLDI DIEGO
 Del 01/12/2009
 (S) UCREDIL
 01/12/2009

Punti Energia Scarl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@cened.it
 web: www.cened.it

Soggetto Certificatore



RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 23 Marzo 2009

Con la presente si attesta che **Diego Ernesto Tedoldi**,
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.
1514600182509
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.
L'attestato ha validità fino al 23/03/2019.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 15146-001824-09

Validità fino al 23/03/2019

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI



Specifiche dell'immobile

Comune: **Milano (Milano)**
 Indirizzo: **Via capinera 4b**
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 464; Part. 19; Sub.**
 Nome intestatario: **Condominio INACASACREDIT**
 Oggetto dell'intervento:
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**
 Anno di costruzione: **1957**
 Progettista:
 Direttore Lavori:
 Costruttore:
 Soggetto certificatore (n.): **Diego Tedoldi (3142)**


Dati generali

Zona climatica: **E**
 Gradi Giorno: **2404**
 Volume lordo riscaldato: **1486,17** m³
 Superficie utile riscaldata: **409,46** m²
 Trasmissione media involucro: **1,32** W/m²K
 Trasmissione media copertura: **0,28** W/m²K
 Trasmissione media basamento: **0,4** W/m²K
 Trasmissione media serramenti: **5,34** W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**
 Vettore energetico: **Metano**


Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_n **200,9** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_n **138,6** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_c **23,5** kWh/m²a
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_w **0** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_t **200,9** kWh/m²a
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{FER} **0** kWh/m²a

Classe energetica zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2,eq}



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali	X		
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura	X		
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano	X		
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			X
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			X
	Adeguamento del sistema di distribuzione	X		
	Adeguamento del sistema di regolazione		X	
	Installazione impianto solare termico			

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Milano
COMUNE DI MILANO
SPORT. UNICO EDILIZI
 PG **918885/2009**
 TEDOLDI DIEGO
 Del 01/12/2009
 (S) UCREDIL
 01/12/2009

Punti Energia Scarl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@cened.it
 web: www.cened.it



RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 23 Marzo 2009

Con la presente si attesta che **Diego Ernesto Tedoldi**,
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.
1514600182409
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.
L'attestato ha validità fino al 23/03/2019.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it