

Prot. 15146-001150-09  
Validità fino al

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI



certificazione energetica degli edifici


## Specifiche dell'immobile | Dati generali

Comune: **Milano (Milano)**  
 Indirizzo: **Via Ebro 7**  
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 550; Part. 152; Sub.**  
 Nome intestatario: **Condominio Via Ebro 7**  
 Oggetto dell'intervento:  
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**  
 Anno di costruzione: **1938**  
 Progettista:  
 Direttore Lavori:  
 Costruttore:  
 Soggetto certificatore (n.): **Ing. Diego Tedoldi (3142)**


Zona climatica: **E**  
 Gradi Giorno: **2404**  
 Volume lordo riscaldato: **3125,98** m<sup>3</sup>  
 Superficie utile riscaldata: **719,5** m<sup>2</sup>  
 Trasmittanza media involucro: **1,17** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmittanza media copertura: **2,5** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmittanza media basamento: **1,4** W/m<sup>2</sup>K  
 Trasmittanza media serramenti: **5,34** W/m<sup>2</sup>K  
 Tipologia impianto riscaldamento: **Gen. multistadio/modulante**  
 Vettore energetico: **Metano**

## Principali indicatori di prestazione energetica | Classe energetica zona climatica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP<sub>n</sub>: **225,7** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E<sub>n</sub>: **153,6** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E<sub>c</sub>: **25,8** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP<sub>w</sub>: **0** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP<sub>t</sub>: **225,7** kWh/m<sup>2</sup>a  
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E<sub>FER</sub>: **0** kWh/m<sup>2</sup>a



## Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO<sub>2,eq</sub>



## Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali	X		
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura	X		
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano	X		
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti		X	
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			X
	Adeguamento del sistema di distribuzione	X		
	Adeguamento del sistema di regolazione		X	
	Installazione impianto solare termico			

**Note** Ing. Diego Tedoldi

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i..

COMUNE DI MILANO  
 SPORT. UNICO EDILIZI  
 P.G. 216260/2009  
 EDOLDI DIEGO  
 Del 18/03/2009  
 S) UCREDIL  
 8/03/2009

Punti Energia Scarl  
 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040  
 e-mail: info@cened.it  
 web: www.cened.it

Soggetto Certificatore

RICEVUTA  
**CATASTO ENERGETICO**

Milano, 25 Febbraio 2009

Con la presente si attesta che Diego Ernesto Tedoldi,  
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.  
**1514600115009**  
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.  
L'attestato ha validità fino al 25/02/2019.

Cestec Spa  
Organismo di accreditamento



[www.cened.it](http://www.cened.it)