



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Milano

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 15146-010928-09
Validità fino al

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI



certificazione energetica degli edifici

Specifiche dell'immobile

Comune: **Milano (Milano)**
Indirizzo: **Via Zurigo 20 Milano**
Foglio - particella - sub.: **Foglio 462; Part. 54; Sub.**
Nome intestatario: **Condominio via Zurigo 20**
Oggetto dell'intervento:
Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**
Anno di costruzione: **1962**
Progettista:
Direttore Lavori:
Costruttore:
Soggetto certificatore (n.): **Ing. Diego Tedoldi (3142)**

Dati generali

Zona climatica: **E**
Gradi Giorno: **2404**


Volume lordo riscaldato: **17109,4** m³
Superficie utile riscaldata: **4477,3** m²
Trasmittanza media involucro: **1,31** W/m²K
Trasmittanza media copertura: **1,1** W/m²K
Trasmittanza media basamento: **1,39** W/m²K
Trasmittanza media serramenti: **5,44** W/m²K
Tipologia impianto riscaldamento: **Caldai a condensazione**
Vettore energetico: **Metano**

Principali indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_{in} **162,1** kWh/m²a
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_{in} **125,8** kWh/m²a
Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_e **32,9** kWh/m²a
Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_{sc} **0** kWh/m²a
Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_t **162,1** kWh/m²a
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{FER} **0** kWh/m²a

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO_{2,eq}



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali		X	
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura		X	
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			X
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione	X		
	Adeguamento del sistema di regolazione	X		
	Installazione impianto solare termico			

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.l.

Comune di Milano

COMUNE DI MILANO
SPORT. UNICO EDILIZI
PG 739740/2009
TEDOLDI DIEGO
Del 05/10/2009
(S) UCREDIL
05/10/2009

Punti Energia Scrl
02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
e-mail: info@cened.it
web: www.cened.it

Soggetto Certificatore



RICEVUTA
CATASTO ENERGETICO

Milano, 17 Settembre 2009

Con la presente si attesta che Diego Ernesto Tedoldi,
ha corrisposto, a titolo di contributo per il deposito della pratica di certificazione n.
1514601092809
la somma di €10,00 secondo quanto previsto al punto 12.7 della DGR VIII/8745.
L'attestato ha validità fino al 17/09/2019.

Cestec Spa
Organismo di accreditamento



www.cened.it